Bentel Security

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Numero: 260100027

La Johnson Controls Products Italia S.r.l. (divisione Bentel Security)
Via Gabbiano, 22 – 64013 CORROPOLI (TE)
Dichiara, sotto la propria responsabilità, che il prodotto

BW64-K

PFNKTBLIBW64-K2 WIRELESS ALARM C. PANEL KIT

È conforme alle seguenti norme:

Bassa Tensione:	EN 62368-1: 2024 + A11: 2024.
Emissioni:	EN 301 489-3: V2.3.2: 2023 Class B, EN 301 489-1: V2.2.3: 2019, Class B, EN 301 489-52: V1.2.1: 2021, Class B. EN 50130-4: 2011+ A1 (14), EN 61000-6-3: 2021.
Spettro a radio frequenza:	EN 300 220-1 V3.1.1: 2017, EN 300 220-2 V3.2.1: 2018, EN 300 330 V2.1.1:2017.

E quindi rispondente ai REQUISITI ESSENZIALI delle DIRETTIVE 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU e 2011/65/EU (RoHS) come modificata dalla Direttiva (EU) 2015/863.

Potenza massima trasmessa: 14dBm 868MHz

Corropoli (TE), 14/07/2026

CE

Dino Levantesi
R&D Manager
Johnson Controls Products Italia S.r.l.

Johnson Controls - © 2024 - All Rights Reserved