



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. FL-001

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Modello: FL-8 (Fire-Link)

2. Uso/i previsti:

Apparecchiatura di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento per sistemi di allarme antincendio in edifici, con apparecchiatura di alimentazione integrata

3. Fabbricante:

SICEP S.R.L.

Via Calabria 14

50052 Certaldo (FI) - Italy

Tel. 0571 664166

web: www.sicep.it – e-mail: sicep@sicep.it

4. Sistema/i di VVCP:

Sistema 1

5. Norma/e armonizzate:

EN 54-4:1997 + AC:1999 + A1:2002 + A2:2006

EN 54-21:2006

6. Organismo/i Notificati:

Qualilab S.r.l. – n. 2852

7. Prestazione/i dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata	Paragrafo
Conformità			
Requisiti generali	PASS	EN 54-4:1997+AC:1999+ A1:2002+A2:2006	4
Funzioni	PASS		5
Materiali, progetto e costruzione	PASS		6
Documentazione	PASS		7
Marcatura	PASS		8
Requisiti generali	PASS	EN54-21:2006	4
Requisiti funzionali	PASS		5



SICEP S.r.l. Capitale sociale € 1.748.000,00 int. vers.

Via Calabria, 14 • 50052 Certaldo (FI) • Italy • Tel. +39 0571664166 r.a. • Fax +39 0571652285

Codice Fiscale e PIVA 04552390488 • C.C.I.A.A. n. 460895 FI • Iscr. Trib. di Firenze n. 10356

Iscr. Registro A.E.E. n. IT17070000009970 • Internet: <http://www.sicep.it> • e-mail: sicep@sicep.it



Prove verifica dell'affidabilità di funzionamento			
Freddo (prova funzionale)	PASS	EN54-21:2006	10.4
	PASS	EN 54-4:1997+AC:1999+ A1:2002+A2:2006	9.5
Caldo umido, continuo (prova funzionale)	PASS	EN54-21:2006	10.5
	PASS	EN 54-4:1997+AC:1999+ A1:2002+A2:2006	9.6
Caldo umido, continuo (prova di durata)	PASS	EN54-21:2006	10.10
	PASS	EN 54-4:1997+AC:1999+ A1:2002+A2:2006	9.14
Urto (prova funzionale)	PASS	EN54-21:2006	10.6
	PASS	EN 54-4:1997+AC:1999+ A1:2002+A2:2006	9.7
Vibrazioni sinusoidali (prova funzionale)	PASS	EN54-21:2006	10.7
	PASS	EN 54-4:1997+AC:1999+ A1:2002+A2:2006	9.8
Vibrazioni sinusoidali (prova di durata)	PASS	EN54-21:2006	10.11
	PASS	EN 54-4:1997+AC:1999+ A1:2002+A2:2006	9.15
Prove di immunità elettromagnetica (EMC) (prova funzionale)	PASS	EN54-21:2006	10.8 - 10.9
	PASS	EN 54-4:1997+AC:1999+ A1:2002+A2:2006	9.9 -> 9.13

La prestazione del prodotto identificato al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 7.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Riccardo Iodice
(Amministratore Delegato)

Certaldo (FI), 01/02/2026



SICEP S.r.l. Capitale sociale € 1.748.000,00 int. vers.

Via Calabria, 14 • 50052 Certaldo (FI) • Italy • Tel. +39 0571664166 r.a. • Fax +39 0571652285
Codice Fiscale e PIVA 04552390488 • C.C.I.A.A. n. 460895 FI • Iscr. Trib. di Firenze n. 10356
Iscl. Registro A.E.E. n. IT17070000009970 • Internet: <http://www.sicep.it> • e-mail: sicep@sicep.it



DECLARATION OF PERFORMANCE

No. FL-001

1. Unique identification code of the product-type:

Model: FL-8 (Fire-Link)

2. Intended Use(s):

Alarm transmission and Fault Warning Routing equipment for fire alarm systems in buildings, with integrated power supply equipment.

3. Manufacturer:

SICEP S.R.L.

Via Calabria 14

50052 Certaldo (FI) - Italy

Tel. 0571 664166

web: www.sicep.it – e-mail: sicep@sicep.it

4. AVCP System(s):

System 1

5. Harmonised standard(s):

EN 54-4:1997 + AC:1999 + A1:2002 + A2:2006

EN 54-21:2006

6. Notified Body(s):

Qualilab S.r.l. – n. 2852

7. Declared performance(s):

Essential features	Performance	Harmonised technical specification	Paragraph
Conformity			
General requirements	PASS	EN 54-4:1997+AC:1999+ A1:2002+A2:2006	4
Functions	PASS		5
Materials, design and construction	PASS		6
Documentation	PASS		7
Marking	PASS		8
General requirements	PASS	EN54-21:2006	4
Functional requirements	PASS		5



SICEP S.r.l. Capitale sociale € 1.748.000,00 int. vers.

Via Calabria, 14 • 50052 Certaldo (FI) • Italy • Tel. +39 0571664166 r.a. • Fax +39 0571652285

Codice Fiscale e PIVA 04552390488 • C.C.I.A.A. n. 460895 FI • Iscr. Trib. di Firenze n. 10356

Isr. Registro A.E.E. n. IT17070000009970 • Internet: <http://www.sicep.it> • e-mail: sicep@sicep.it



Tests to verify the reliability of operation			
Cold (functional test)	PASS	EN54-21:2006	10.4
	PASS	EN 54-4:1997+AC:1999+A1:2002+A2:2006	9.5
Damp heat, steady state (operational)	PASS	EN54-21:2006	10.5
	PASS	EN 54-4:1997+AC:1999+A1:2002+A2:2006	9.6
Damp heat, steady state (endurance)	PASS	EN54-21:2006	10.10
	PASS	EN 54-4:1997+AC:1999+A1:2002+A2:2006	9.14
Impact (operational)	PASS	EN54-21:2006	10.6
	PASS	EN 54-4:1997+AC:1999+A1:2002+A2:2006	9.7
Vibration, sinusoidal (operational)	PASS	EN54-21:2006	10.7
	PASS	EN 54-4:1997+AC:1999+A1:2002+A2:2006	9.8
Vibration, sinusoidal (endurance)	PASS	EN54-21:2006	10.11
	PASS	EN 54-4:1997+AC:1999+A1:2002+A2:2006	9.15
Electromagnetic compatibility (EMC) Immunity tests (operational)	PASS	EN54-21:2006	10.8 - 10.9
	PASS	EN 54-4:1997+AC:1999+A1:2002+A2:2006	9.9 -> 9.13

The performance of the product identified in point 1 is in accordance with the performance declared in point 7.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer referred to in point 3.

Signed in the name and on behalf of the manufacturer by:

Riccardo Iodice
(CEO)

Certaldo (FI), 01/02/2026



SICEP S.r.l. Capitale sociale € 1.748.000,00 int. vers.

Via Calabria, 14 • 50052 Certaldo (FI) • Italy • Tel. +39 0571664166 r.a. • Fax +39 0571652285
Codice Fiscale e PIVA 04552390488 • C.C.I.A.A. n. 460895 FI • Iscr. Trib. di Firenze n. 10356
Iscl. Registro A.E.E. n. IT17070000009970 • Internet: <http://www.sicep.it> • e-mail: sicep@sicep.it